

启东天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2017年第 三季度	检测日期	2017/7/5		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	2.62	1.94	2.55	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	163	156	164	/	/
	氯化氢	60	5.01	4.29	4.22	/	/
	一氧化碳	100	10	18	7	/	/
2017年第 四季度	检测日期	2017/11/7		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	5.1	4.49	5.64	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	148	131	137	/	/
	氯化氢	60	3.77	3.31	7.69	/	/
	一氧化碳	100	2	ND	ND	/	/

启东天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017年7月	检测日期	2017/7/11		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0112	0.0153	0.0193	/	/
	铅及其化合物	1	0.108	0.157	0.129	/	/
2017年8月	检测日期	2017/8/8		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0039	ND	ND	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0004	0.0004	0.00036	/	/
	铅及其化合物	1	0.0081	0.0087	0.0035	/	/
2017年9月	检测日期	2017/9/5		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0057	ND	ND	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0006	0.0007	0.0008	/	/
	铅及其化合物	1	0.0106	0.0127	0.0118	/	/
2017年10月	检测日期	2017/10/13		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0033	0.0064	0.0029	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.000117	0.000103	0.00009	/	/
	铅及其化合物	1	0.0061	0.0073	0.0057	/	/
2017年11月	检测日期	2017/11/7		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.000237	0.000099	0.000104	/	/
	铅及其化合物	1	0.0088	0.0086	0.0098	/	/
2017年12月	检测日期	2017/12/7		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.000064	0.000344	0.000075	/	/
	铅及其化合物	1	0.006	0.0086	0.0049	/	/

启东天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2017年7月	检测日期	2017/7/6	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	PH	6-9	7.2	
	悬浮物	400	8	
	COD	500	357	
	氨氮	25	9.74	
	总磷	5	0.99	
	石油类	20	0.15	
	总汞	0.001	0.00061	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	0.05	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.006		
总铅	0.1	ND		
2017年8月	检测日期	2017/8/5	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0045		
总铅	0.1	ND		
2017年9月	检测日期	2017/9/3	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	0.0004	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0092		
总铅	0.1	ND		
2017年10月	检测日期	2017/10/13	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	0.00018	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0041		
总铅	0.1	ND		
2017年11月	检测日期	2017/11/8	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	PH	6-9	7.14	
	悬浮物	400	8	
	COD	500	146	
	氨氮	25	4.94	
	总磷	5	0.9	
	石油类	20	ND	
	总汞	0.001	0.00047	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0021		
总铅	0.1	0.09		
2017年12月	检测日期	2017/12/5	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	ND	
总镉	0.01	ND		
总铅	0.1	ND		

启东天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2017年7月	检测日期	2017年7月6日	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	18.8	
	汞	0.05	ND	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.048	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	0.004	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.532	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.0006	
	总铬	4.5	0.07	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	0.0002		
2017年8月	检测日期	2017年8月5日	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	18.9	
	汞	0.05	0.0079	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.238	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.445	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.0008	
	总铬	4.5	0.09	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	0.0013		
2017年9月	检测日期	2017年9月2日	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	20	
	汞	0.05	0.0006	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.078	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	0.004	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.952	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.0024	
	总铬	4.5	0.28	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	ND		

2017年10月	检测日期	2017年10月12日	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	22.7	
	汞	0.05	0.003	
	铜	40	ND	
	锌	100	18.2	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	0.001	
	钡	25	0.645	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.0483	
	总铬	4.5	0.02	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	0.0002		
2017年11月	检测日期	2017年11月8日	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	21.82	
	汞	0.05	0.006	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.186	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.21	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	ND	
	总铬	4.5	0.11	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	0.0002		
2017年12月	检测日期	2017年12月5日	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准（除注明外，	检测结果（除注明外，单位	
	含水率（%）	30	16.64	
	汞	0.05	0.0052	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.017	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	0.014	
	铍	0.02	0.0003	
	钡	25	0.656	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.0024	
	总铬	4.5	0.21	
	六价铬	1.5	0.077	
硒	0.1	0.0016		

启东天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2017年7月	检测日期	2017/7/9	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.75	0.92	1.11	/	/	
2017年8月	检测日期	2017/8/10	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.29	1.7	2.47	/	/	
2017年9月	检测日期	2017/9/7	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.98	1.03	0.82	/	/	
2017年10月	检测日期	2017/10/14	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.88	1.06	0.81	/	/	
2017年11月	检测日期	2017/11/8	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			1.18	1.23	1.47	/	/	
2017年12月	检测日期	2017/12/5	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			1.92	2.16	1.89	/	/	

启东天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017年 下半年	检测日期	11.23	检测单位	中科院上海高等研究院				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.0048	0.0066	0.0097	/	/	
			0.0064	0.0079	0.017	/	/	
平均值		0.0051	0.0050	0.013	/	/		
		0.0054	0.0065	0.0132	/	/		