

启东天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2017年第一 季度	检测日期	2017/2/7		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	8.25	13.3	9.46	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	161	177	166	/	/
	氯化氢	60	3.27	3.57	3.53	/	/
	一氧化碳	100	ND	4	7	/	/
	氟化氢	1	0.62	0.64	0.66	/	/
2017年第二 季度	检测日期	2017/4/5		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	18.7	28.1	28.5	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	174	168	162	/	/
	氯化氢	60	9.29	5.25	7.94	/	/
	一氧化碳	100	ND	ND	ND	/	/
	氟化氢	1	0.17	0.12	0.13	/	/

启东天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/5		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0032	0.0041	0.0038	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0443	0.052	0.0403	/	/
	铅及其化合物	1	0.187	0.228	0.224	/	/
2017年2月	检测日期	2017/2/7		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0052	0.0045	0.0036	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.00519	0.00756	0.00511	/	/
	铅及其化合物	1	0.166	0.29	0.144	/	/
2017年3月	检测日期	2017/3/4		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0062	0.0041	0.0045	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0914	0.00459	0.0034	/	/
	铅及其化合物	1	0.00508	0.0849	0.0779	/	/
2017年4月	检测日期	2017/4/5		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0057	0.0069	0.0056	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.00147	0.00174	0.0018	/	/
	铅及其化合物	1	0.0876	0.125	0.127	/	/
2017年5月	检测日期	2017/5/12		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.00418	0.003	0.0298	/	/
	铅及其化合物	1	0.152	0.108	0.0978	/	/
2017年6月	检测日期	2017/6/1		检测单位	苏州华测检测技术有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0052	0.0045	0.0054	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0193	0.0122	0.0207	/	/
	铅及其化合物	1	0.103	0.111	0.111	/	/

启东天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/5	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	PH	6-9	7.31	
	悬浮物	400	8	
	COD	500	38.8	
	氨氮	25	4.61	
	总氮	—	25.4	
	总磷	5	0.87	
	石油类	20	0.15	
	总汞	0.001	0.00042	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.005	
总铅	0.1	ND		
2017年2月	检测日期	2017/2/7	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	0.00033	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	0.02	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0127	
总铅	0.1	ND		
2017年3月	检测日期	2017/3/4	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	0.00008	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0053		
总铅	0.1	ND		
2017年4月	检测日期	2017/4/6	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	PH	6-9	7.37	
	悬浮物	400	7	
	COD	500	34.4	
	氨氮	25	0.918	
	总氮	—	42.4	
	总磷	5	0.15	
	石油类	20	ND	
	总汞	0.001	0.00073	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0015	
总铅	0.1	ND		
2017年5月	检测日期	2017/5/12	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	0.00071	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0035		
总铅	0.1	ND		
2017年6月	检测日期	2017/6/1	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	0.00071	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0018		
总铅	0.1	ND		

启东天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/5	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外,	检测结果 (除注明外, 单位	
	含水率 (%)	30	23.3	
	汞	0.05	0.0019	
	铜	40	ND	
	锌	100	ND	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.472	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.003	
	总铬	4.5	ND	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	0.0014		
2017年2月	检测日期	2017/2/8	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外,	检测结果 (除注明外, 单位	
	含水率 (%)	30	21.1	
	汞	0.05	0.001	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.03	
	铅	0.25	0.18	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.64	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.0032	
	总铬	4.5	ND	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	0.0008		
2017年3月	检测日期	2017/3/4	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外,	检测结果 (除注明外, 单位	
	含水率 (%)	30	24.4	
	汞	0.05	0.0014	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.016	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.91	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.0014	
	总铬	4.5	0.05	
	六价铬	1.5	ND	
硒	0.1	0.0088		

2017年4月	检测日期	2017/4/6	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外,	检测结果 (除注明外, 单位	
	含水率 (%)	30	24.2	
	汞	0.05	0.0011	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.028	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	0.0008	
	钡	25	1.93	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	ND	
	总铬	4.5	ND	
	六价铬	1.5	ND	
	硒	0.1	ND	
2017年5月	检测日期	2017年5月12日	检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外,	检测结果 (除注明外, 单位	
	含水率 (%)	30	25.1	
	汞	0.05	0.0006	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.036	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.42	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	ND	
	总铬	4.5	ND	
	六价铬	1.5	ND	
	硒	0.1	0.0018	
2017年6月	检测日期		检测单位	苏州华测检测技术有限公司
	检测项目	标准 (除注明外,	检测结果 (除注明外, 单位	
	含水率 (%)	30	19.1	
	汞	0.05	0.0007	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.085	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	0.006	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.18	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	0.001	
	总铬	4.5	0.05	
	六价铬	1.5	ND	
	硒	0.1	0.0022	

启东天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2017年1月	检测日期	2017/1/5	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			3.17	3.6	2.68	/	/	
2017年2月	检测日期	2017/2/8	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.51	0.51	0.18	/	/	
2017年3月	检测日期	2017/03/04	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.23	2.98	2.26	/	/	
2017年4月	检测日期	2017/4/6	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.86	2.93	2.77	/	/	
2017年5月	检测日期	2017/5/12	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.76	0.48	1.52	/	/	
2017年6月	检测日期	2017/6/1	检测单位	苏州华测检测技术有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.98	2.97	2.96	/	/	

启东天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017年 上半年	检测日期	3.29-4.19	检测单位	中科院上海高等研究院				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.0048	0.019	0.047	/	/	
			0.0045	0.058	0.035	/	/	
0.0097	0.051	0.026	/	/				
平均值		0.0063	0.043	0.036	/	/		