

延吉天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2018年第一 季度	检测日期	2018/3/19	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	烟尘	30	停炉	3
	二氧化硫	100		30
	氮氧化物	300		234
	氯化氢	60		5
	一氧化碳	100		9
2018年第二 季度	检测日期	2018/6/26	大连华信理化检测中心有限公司	检测单位
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	烟尘	30	3	8
	二氧化硫	100	60	72
	氮氧化物	300	245	270
	氯化氢	60	7	8
	一氧化碳	100	22	2

延吉天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018. 1. 20	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	停炉	0.000058
	镉及其化合物	0.1		<0.0008
	铅及其化合物	1		<0.002
2018年2月	检测日期	2018. 2. 25	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	停炉	0.000053
	镉及其化合物	0.1		<0.0008
	铅及其化合物	1		<0.002
2018年3月	检测日期	2018. 3. 19	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	停炉	0.00007
	镉及其化合物	0.1		<0.0008
	铅及其化合物	1		<0.002
2018年4月	检测日期	2018. 4. 24	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	0.00006	停炉
	镉及其化合物	0.1	<0.0008	
	铅及其化合物	1	<0.002	
2018年5月	检测日期	2018. 5. 18	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	停炉	0.000052
	镉及其化合物	0.1		<0.0008
	铅及其化合物	1		<0.002
2018年6月	检测日期	2018. 6. 26	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	0.000038	0.000044
	镉及其化合物	0.1	<0.0008	<0.0008
	铅及其化合物	1	<0.002	0.04

延吉天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018/1/20	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.05		0.044
	总砷	0.1		0.0006
	总汞	0.001		0.00016
	总铅	0.1		未检出
	总镉	0.01		未检出
2018年2月	检测日期	2018/2/25	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.05		0.012
	总砷	0.1		0.0007
	总汞	0.001		0.00012
	总铅	0.1		未检出
	总镉	0.01		0.004
2018年3月	检测日期	2018/3/19	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	pH值	6--9		6.65
	悬浮物	400		5
	化学需氧量	500		28
	氨氮	25		1.55
	总磷	3		0.96
	石油类	30		0.45
	总镉	0.01		0.005
	总汞	0.001		0.00014
	总砷	0.1		0.0036
	总铬	0.1		0.006
	总铅	0.1		0.046
六价铬	0.05		未检出	
2018年4月	检测日期	2018/4/24	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.05		0.045
	总砷	0.1		0.0045
	总汞	0.001		0.00016
	总铅	0.1		未检出
	总镉	0.01		未检出
2018年5月	检测日期	2018/5/18	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	六价铬	0.05		0.006
	总砷	0.1		0.0031
	总汞	0.001		未检出
	总铅	0.1		未检出
	总镉	0.01		0.001
2018年6月	检测日期	2018/6/26	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)		检测结果(除注明外,单位mg/L)
	pH值	6--9		7.74
	悬浮物	400		89
	化学需氧量	500		57
	氨氮	25		8.32
	总磷	3		2.51
	石油类	30		0.14
	总镉	0.01		未检出
	总汞	0.001		0.00055
	总砷	0.1		0.0045
	总铬	0.1		0.011
	总铅	0.1		未检出
六价铬	0.05		0.008	

延吉天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018年1月20日	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
	含水率 (%)	30		18.3
	钡	25		1.3
	铍	0.02		未检出
	镉	0.15		0.0226
	总铬	4.5		0.248
	铜	40		0.16
	镍	0.5		0.46
	铅	0.25		0.176
	硒	0.1		0.0033
	锌	100		5.51
	汞	0.05		未检出
	砷	0.3		0.00778
	六价铬	1.5		0.013
二噁英	3 (μg/kg)		0.38 μg/kg	
2018年2月	检测日期	2018年2月25日	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
	含水率 (%)	30		20.34
	汞	0.05		0.0006
	铜	40		0.18
	锌	100		11.8
	铅	0.25		0.074
	镉	0.15		0.0222
	铍	0.02		未检出
	钡	25		1.66
	镍	0.5		0.44
	砷	0.3		0.0294
	总铬	4.5		0.01
	六价铬	1.5		0.008
	硒	0.1		0.00872
二噁英	3 (μg/kg)		0.084 μg/kg	
2018年3月	检测日期	2018年3月19日	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
	含水率 (%)	30		20.22
	汞	0.05		未检出
	铜	40		0.14
	锌	100		0.187
	铅	0.25		0.053
	镉	0.15		0.023
	铍	0.02		未检出
	钡	25		1.45
	镍	0.5		0.26
	砷	0.3		0.018
	总铬	4.5		0.051
	六价铬	1.5		0.014
	硒	0.1		0.0243
二噁英	3 (μg/kg)		0.22 μg/kg	

2018年4月	检测日期	2018年4月24日	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	20.8	
	钡	25	1.63	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	0.012	
	铜	40	0.18	
	镍	0.5	0.47	
	铅	0.25	0.25	
	硒	0.1	0.00137	
	锌	100	8.8	
	汞	0.05	未检出	
	砷	0.3	0.0139	
	六价铬	1.5	0.01	
	二噁英	3 (μg/kg)	0.22 μg/kg	
2018年5月	检测日期	2018年5月18日	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	22.89	
	汞	0.05	0.0015	
	铜	40	0.16	
	锌	100	0.094	
	铅	0.25	0.028	
	镉	0.15	0.002	
	铍	0.02	未检出	
	钡	25	1.01	
	镍	0.5	0.46	
	砷	0.3	0.00532	
	总铬	4.5	0.124	
	六价铬	1.5	0.009	
	硒	0.1	0.00358	
	二噁英	3 (μg/kg)	0.21 μg/kg	
2018年6月	检测日期	2018年6月29日	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	24.5	
	汞	0.05	未检出	
	铜	40	0.17	
	锌	100	0.274	
	铅	0.25	0.058	
	镉	0.15	0.003	
	铍	0.02	未检出	
	钡	25	1.22	
	镍	0.5	0.26	
	砷	0.3	0.0039	
	总铬	4.5	0.052	
	六价铬	1.5	0.008	
	硒	0.1	0.00204	
	二噁英	3 (μg/kg)	0.054 μg/kg	

滨州天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018/1/20	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司	
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)	
	热灼减率	5	1#	2#	停炉
2018年2月	检测日期	2018/2/25	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司	
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)	
	热灼减率	5	1#	2#	停炉
2018年3月	检测日期	2018/3/19	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司	
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)	
	热灼减率	5	1#	2#	停炉
2018年4月	检测日期	2018/4/24	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司	
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)	
	热灼减率	5	1#	2#	2.21
2018年5月	检测日期	2018/5/18	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司	
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)	
	热灼减率	5	1#	2#	停炉
2018年6月	检测日期	2018/6/26	检测单位	大连华信理化检测中心有限公司	
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)	
	热灼减率	5	1#	2#	0.77

延吉天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2018年 上半年	检测日期	2018年6月28	检测单位	四川中晟环保科技有限公司		
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)		检测结果 (ng-TEQ/m ³)		
	烟气二噁英	0.1		1#	2#	
				0.041	0.042	
				0.023	0.028	
0.021	0.025					
平均值			0.028	0.032		